Załącznik nr 1

Wykaz urządzeń podlegających przeglądom okresowym.

L.p	Nazwa urządzenia	Ilość sztuk	Częstotliwość przeglądu w okresie 2 lata.
1	Centrala nawiewna VS 40 L	4	4
2	Centrala nawiewna VS 40 R	2	4
3	Centrala nawiewna VS 21 R	1	4
4	Centrala wywiewna VS 40 LG	3	4
5	Centrala wywiewna VS 40 RG	3	4
6	Centrala wywiewna VS 21 LG	1	4
7	Centrala wywiewna VS 21 SLCR	1	4
8	Centrala nawiewna VS 21 R-PHC/SS	1	4
11	Klimatyzator ścienny.	15	2
12	Nawilżacz 15	2	4
13	Nawilżacz 30	4	4
14	Agregat wody lodowej CHA/K 172 604-P-SI+PS, MOC CHŁODNICZA 172 Kw	2	2

Zakres obowiązków stałej i regularnej opieki konserwacyjnej:

1. Podejmowanie działań interwencyjnych na wezwanie Zleceniodawcy w celu podjęcia awarii w ciągu 24 godzin.

2. Stałą opiekę serwisowa ,co zmniejsza ryzyko ich awarii oraz przedłuża ich żywotność.

3.Obniżenie kosztów eksploatacji dzięki stałemu nadzorowi urządzeń i instalacji.
4.Zaprogramowanie paneli sterujących w cyklu codziennym i tygodniowym wg zaleceń użytkownika.

5.Bieżące szkolenie osób uprawnionych do obsługi paneli sterujących(w zależności od potrzeb) oraz udzielenie porad telefonicznych.

6.Bieżące prace konserwacyjne .
7.Całoroczny i ciągły monitoring poprawności działania urządzeń,ze szczególnym uwzględnieniem zimy.

8.Poinformowanie użytkownika o stanie urządzeń i wystawienie karty (protokółu) z przeprowadzonego przeglądu.

L.p.	Lokalizacja klimatyzatorów ściennych	Ilość sztuk
1	Budynek B 2 serwerownia	1
2	Budynek B 3	2
3	Chirurgia urazowa	1
4	Rozdzielnie elektryczne	3
5	Tomograf komputerowy	2
6	Przychodnia Nr.1	1
7	Chirurgia ogólna	1
8	Oddział wewnętrzny lekarze	1
9	Oddział wewnętrzny serwerownia	1
10	Sterylizacja	1
11	Laboratorium	1
	RAZEM	15

Sporządził:

Janusz Hadziński

…….

(podpis/pieczęć Wykonawcy)